



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@guhmao.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gnueps@guhmao.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску)
ул. Интернациональная 61 «А», г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, 628624,
телефон 46-83-01, факс 46-83-01, E-mail: ognp-nv@mail.ru

Предписание № 38/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 7 «Жар-Птица»
в лице заведующего Любчик С.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Нижневартовска по пожарному надзору, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от «30» марта 2021 года № 38 ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 14 апреля 2021 года, с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 23 апреля 2021 года проведена плановая проверка заместителем начальника отдела – начальником отделения госпожнадзора ОНДиПР (по г. Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Черепановым Максимом Сергеевичем, объекта защиты – детский сад, эксплуатируемого муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 7 «Жар-Птица», отнесённого к категории значительного риска расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 16 б.

Совместно с Любчик Светланой Андреевной – заведующий МБДОУ ДС № 7 «Жар-Птица»; Ишбаевой Фаридой Фаргатовной – заместитель заведующего МБДОУ ДС № 7 «Жар-Птица».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот системой	п. 71. Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	До 01.04. 2022	

<p>противопожарной защиты в случае пожара, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Либо ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.</p>	<p>утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479</p>		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела – начальник
отделения госпожнадзора ОНДиПР (по г. Нижневартовску)
УНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре
Черепанов М.С.

«23» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):
Врио заведующего МБДОУ ДС № 7 «Жар-Птица»
Третьяк Т.В.

«23» апреля 2021 г.

Телефоны доверия:
МЧС России: (499) 216-99-99
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре: (3467) 39-77-77

М.Д.П.* (подпись)

(подпись)